



■ Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2018-07-02

i.V. Roolf Wessels
Business Unit Director
HMI & MCC

i.V. Dr. Marc Seißler
Product Portfolio Manager
HMI

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-3629B
Date / Datum: 2018-07-02

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



■ Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.

■ Productfamily / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
RM-GXP1100-XXXXX-X-XXXXX-XX-X	VisuNet GXP RM Operator Workstation for use in Zone 1/21
PC-GXP1100-XXXXX-X-XXXXX-XX-X	VisuNet GXP PC Operator Workstation for use in Zone 1/21

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

■ Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN 61326-1:2013 (industrial location) <i>Non-Bluetooth products only</i>
2014/34/EU (ATEX) (L96/309-356)	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-5:2015 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014
2014/53/EU (RE) (L153/62-106)	EN 300 328 V2.1.1:2016-11 EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02 EN 301 489-17 V3.1.1:2017-02 <i>Bluetooth products only</i>
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN 50581:2012-09

Supplemental Standards Sonstige Normen	Remarks Bemerkungen
EN 61010-1:2010	Standards according to Low Voltage Directive

■ ANNEX ATEX

Notified Body QM-System / Notifizierte Stelle des QM-Systems:

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Products / Produkte	RM-GXP1100-XXXXX-X-XXXXX-XX-X PC-GXP1100-XXXXX-X-XXXXX-XX-X	
Marking Kennzeichnung	Certificate Zertifikat	Issuer ID Aussteller ID
II 2 G II 2 D	BVS 17 ATEX E 036 X	0158

Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

ID	Issuer / Aussteller
0158	DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstrasse 9 44809 Bochum Germany

■ ANNEX TYPE CODE

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

RM-GXP1100-XXXXX-X-XXXXX-XX-X		PC-GXP1100-XXXXX-X-XXXXX-XX-X	
Variable	Feature	Option	Description
RM-GXP1100-	Model	RM-GXP1100-	VisuNet GXP Remote Monitor for IECEx & ATEX II 2 GD
PC-GXP1100-		PC-GXP1100-	VisuNet GXP PC for IECEx & ATEX II 2 GD
XXXXX-	Display	XXXXX-	<i>Display unit variants of product family DPU1100-J1-*</i>
X-	Power supply	D-	24 V DC Power supply option PSU1100-J1-DC-N0
		A-	115/230 V AC Power supply option PSU1100-J1-AC-N0
XXXXX-	Computing unit	XXXXX-	<i>Computing unit variants of product family TCU1100-J1* / PCU1100-J1*</i>
XX-	Housing	NN-	No housing/bezel; prepared for flush-mount
		H1-	Built into standard system enclosure AG-XX00
		H2-	Built into standard system enclosure AG1
		H3-	Built into standard system enclosure AG1 (Basic-Line pedestal)
		S1-	Bezel; prepared for panel mounting and/or into Housing AG-XX00
		S2-	Bezel; prepared for panel mounting and/or into Housing AG1
XX	Options	N0	Standard